

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด
จัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ (Generator Set)
จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

1. วัตถุประสงค์

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ (Generator Set) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์แพขนานยนต์ ลำ อบจ.1 และ อบจ.2

2. ข้อกำหนดความต้องการ

- 2.1 จัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ (Generator Set) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์แพขนานยนต์ ลำ อบจ.1 และ อบจ.2 โดยให้รายละเอียดขอบเขตงานต้องถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดตาม ภาคผนวก ก
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ดีเซล (แบบ Marine Diesel)
- 2.3 ระยะเวลารับประกันผลงาน 365 วัน
- 2.4 ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ จาก บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- 2.5 สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์
- 3.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 3.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. คุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อและข้อกำหนดในการติดตั้ง

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ (Generator Set) ติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์แพขนานยนต์ อบจ.1 และ อบจ.2 ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้

4.1 เครื่องยนต์ต้นกำลัง

- (1) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า (HP) ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
- (2) ระบายความร้อนด้วยน้ำจืด และดับความร้อนน้ำจืดด้วยน้ำทะเลในลักษณะของ Heat Exchanger

- (3) ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงมีปั๊มและหัวฉีด
- (4) ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 V. หรือ 24 V. โดยมีแบตเตอรี่ ขนาด 12 V. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 แอมป์ จำนวน 1 ชุด
- (5) มีระบบชาร์จไฟอัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
- (6) เครื่องยนต์มีระบบแสดงสถานะของเครื่องยนต์ โดยมีมาตรวัดต่างๆ ของเครื่องยนต์อย่างน้อยประกอบด้วย
 - 1) เกจวัดอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 - 2) เกจวัดแรงดันของน้ำมันเครื่อง
 - 3) เกจวัดประจุไฟของหม้อแบตเตอรี่
 - 4) สัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีเหตุขัดข้อง
- (7) มีสวิตช์ตัดต่อสลับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่
- (8) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (9) กรองน้ำมันเครื่องยนต์ (สำรอง) เครื่องละ จำนวน 2 ชุด
- (10) กรองอากาศเครื่องยนต์ (สำรอง) เครื่องละ จำนวน 2 ชุด
- (11) กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (สำรอง) เครื่องละ จำนวน 2 ชุด
- (12) กรองน้ำยา (สำรองหากเครื่องยนต์ที่เสนอมีกรองฯ ชนิดดังกล่าว) เครื่องละ จำนวน 2 ชุด
- (13) เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องยนต์และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- (14) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

3.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) มีรายละเอียดดังนี้

- (1) สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสสลับได้อย่างต่อเนื่องขณะทำงาน 380/220 V., 3 Phase
- (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ (KW)
- (3) มีตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์แสดงหน้าตู้ ต้องมีไม่น้อย เช่น Volt meter สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าด้วย
ตัวเลขดิจิตอลหรือเข็มวัด

3.3 ระบบท่อทางต่างๆ (Piping System)

- ระบบท่อน้ำหล่อเย็น (Cooling water piping system)

- (1) ท่อน้ำทะเลและท่อน้ำจืดทำด้วยสแตนเลส (stainless steel) เกรด 304 หรือหากต่อท่อทางส่วนหนึ่งส่วนใด จำเป็นต้องใช้วัสดุอย่างอื่น ให้ใช้วัสดุที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล
- (2) หม้อพักน้ำทำจากโลหะหรือวัสดุอย่างอื่นที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนน้ำทะเล และมีตะแกรงดักขยะทำด้วยสแตนเลส (stainless steel)

3.4 วาล์ว กรอง และท่อทางต่างๆ (Valves, Filters and piping) ต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับน้ำจืดและน้ำทะเล การติดตั้งท่อทางต่างๆ ต้องยึดด้วยที่ยึดท่อในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้ท่อสั่นหรือเสียตีสี ในขณะทำงานโดยคำนึงประสิทธิภาพในการใช้งานและหลักวิชาการช่าง

5. การทดสอบ

5.1 คณะกรรมการฯ (คณะกรรมการ บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด) ตรวจสอบเครื่องยนต์ต้นกำลังและชุดกำเนิดไฟฟ้าตามเอกสารที่ผู้ขายเสนอมาว่าตรงตามยี่ห้อ รุ่น และข้อมูลทางเทคนิคที่ผู้ขายเสนอหรือไม่ และหลังจากนั้นจะทำการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราเร่งและรอบการทำงาน ระบบเกาแสดงสถานะของเครื่องยนต์ การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือระบบอื่นๆ ต่อเนื่อง โดยจำนวนชั่วโมงในการทดสอบแล้วแต่ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โรงงานผู้ผลิตหรือโรงงานอื่นที่ใช้ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ ว่าไม่เกิดข้อชำรุดบกพร่องและหากเกิดข้อขัดข้อง ทางโรงงานผู้ผลิตหรือโรงงานอื่นต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ และคณะกรรมการจะดำเนินการทดสอบใหม่ จนเป็นที่น่าพอใจก่อนนำมาติดตั้งในแพขนานยนต์ ลำ อบจ.1 และ อบจ.2 โดย ค่าใช้จ่ายในการทดสอบฯ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

5.2 การทดสอบหลังติดตั้งกับแพขนานยนต์ ลำ อบจ.1 และ อบจ.2 เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

6. การติดตั้ง

ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ ดีเซล (Marine Diesel Engine) พร้อมอุปกรณ์ ท่อทางน้ำและระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ต่างๆ ในห้องเครื่องแพขนานยนต์ ลำ อบจ. 2 โดยคำนึงถึงหลักวิชาการช่างและความปลอดภัยในการทำงาน ณ บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่) หากในช่วงเวลาดังกล่าวแพขนานยนต์ ลำ อบจ.2 อยู่ในระหว่างการซ่อมทำบนอยู่เรือ

7. กำหนดยี่นราคา

กำหนดยี่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคา โดยภายในกำหนดยี่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

8. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1,2) ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน ดังนี้

8.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

8.1.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

8.1.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

8.1.1.2 บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณส์ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

8.1.2 ในกรณีผู้ยื่นเป็นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้บุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าถึงการเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

8.1.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญญาไทยก็ยื่นให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 8.1.1

8.1.4 สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ถ้ามี) และ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล

8.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

8.2.1 ในกรณีที่ผู้ซื้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่านั้น

8.2.1 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement: e-GP)

9. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ในใบเสนอราคา พร้อมทั้ง แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขายให้ตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

9.1 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวง ตลอดจนค่าขนส่งถึง บริษัท อุรุราช จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรสำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าในราชอาณาจักร

9.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทุกรายการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการ และราคารวมทั้งสิ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

9.2.1 ราคาเครื่องยนต์ แยกรายการตามผนวก ก

9.2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

9.2.3 ราคารวมทุกรายการ

9.2.4 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการ

9.2.5 ราคารวมทั้งสิ้น

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจารณาจัดซื้อจากผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกต้องตามที่ทาง บริษัทฯ กำหนด

10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

10.1 การพิจารณาการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

10.2 คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะเปิดซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2 ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด

11. กำหนดส่งมอบ

11.1 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

12. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

12.1 ผู้ขายต้องแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่ การบำรุงรักษา หรือระบบอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องตลอดจนหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรมให้ผู้ขายจัดหาเพื่อใช้ประกอบการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่

12.2 การส่งมอบ เช่น คู่มือการใช้และบำรุงรักษา (Operation manual), คู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts book), คู่มือการซ่อม (Service manual) ของเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) และหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

13.1 งวดที่ 1 ในอัตรา **ร้อยละ 40** เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (แบบ Marine Diesel) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบเอกสารของเครื่องยนต์ต้นกำลัง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามที่คุณขายเสนอมาว่าตรงตามยี่ห้อ รุ่น ข้อมูลทางเทคนิค และเลขเครื่องยนต์
- ทดสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราแรง รอบเครื่องยนต์ เกจแสดงสถานะของเครื่องยนต์ เกจแสดงสถานการณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า หรือระบบอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหรือทั้งหมด แล้วแต่ดุลพินิจของคณะกรรมการจะดำเนินการ ณ โรงงานผู้ผลิตหรือโรงงานอื่นที่ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ
- นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาในราชอาณาจักรไทยเรียบร้อย พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารการนำเข้า (Invoice) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลฯ

13.2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) **ร้อยละ 60** ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ พร้อมอุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์แพขนานยนต์ ลำอบจ.1 และ อบจ.2 แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2568

- ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกจแสดงสถานะต่างๆและระบบอื่นๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

14.หลักประกันสัญญา

ผู้เสนอราคาจะต้องนำหลักประกันสัญญามูลค่า**ร้อยละ 5** (ห้า) ของมูลค่าสัญญาหรือใบสั่งจ้าง มามอบไว้เป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ ในวันทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

14.1 เงินสด

14.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด” โดยเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

14.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

14.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

14.5 พันธบัตรรัฐบาล

15. บทปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (แบบ Marine Diesel) จำนวน 2 เครื่องพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำแพขนานยนต์ อบจ.1 และอบจ.2 ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้างดกล่าวที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 ของราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

16. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

16.1 ผู้เสนอราคาต้องให้การรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 365 วัน (สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้รับมอบงานไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้เสนอราคาต้องมาดำเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทาง บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซ่อมทำหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุหรืออุปกรณ์ใหม่เข้ามาดำเนินการซ่อมทำ หรือติดตั้งให้ทางบริษัทฯ ใช้ทดแทนวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ภายในเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทางบริษัทฯ

16.2 ภายในระยะเวลาประกัน เมื่อผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ ว่างาน/วัสดุที่ส่งมอบเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือบุคคลอื่นมาทำการแก้ไข โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

17. ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทาง บริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
